



FISA TEHNICA NR. 1 – CONVECTOR ELECTRIC 500W

Nr.crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Convecteur electric de perete pentru încălzire directă -intrerupator pornit oprit; -reglare automată a temperaturii camerei în intervalul 5 – 30 °C prin intermediul termostatului încorporat; -termostat de siguranta; -tensiune de alimentare 230V / 50Hz -putere utila 500W -montaj mural; - interconectare cu un termostat de ambient simplu sau programabil; - protecție la supraîncălzire; - protecție antiînghet; -funcționare silențioasă; - randament 100%; - realizat cu clasa de protecție IP 24 -dimensiuni: LxIxH=0.45 x 0.1 x 0.44m - greutate: 3.18kg</p>		
2	<p>Specificatii de performante si conditii privind siguranta in exploatare: - Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF a sistemului si a echipamentelor electrice și de automatizare in funcționare</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale ISO 9001; - Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: - termen de garantie minim 24 luni de la data emiterii Certificatului de Acceptare Provizorie. - Service in perioada de garantie si post garantie, asigurat la locatia utilizarii echipamentului.</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic: - Se va atașa fișa tehnică a producătorului - Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj - Se va livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității - Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română</p>		

PROIECTANT,

CONTRACTANT
(OFERTANT)



FISA TEHNICA NR. 2 – CONVECTOR ELECTRIC 2000W

Nr.crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Convector electric de perete pentru încălzire directă -intrerupator pornit oprit; -reglare automată a temperaturii camerei în intervalul 5 – 30 °C prin intermediul termostatului încorporat; -termostat de siguranta; -tensiune de alimentare 230V / 50Hz -putere utila 2000W -montaj mural; - interconectare cu un termostat de ambient simplu sau programabil; - protecție la supraîncălzire; - protecție antiînghet; -funcționare silențioasă; - randament 100%; - realizat cu clasa de protecție IP 24 -dimensiuni: LxIxH=0.45 x 0.1 x 0.83m - greutate: 5.62 kg</p>		
2	<p>Specificatii de performante si conditii privind siguranta in exploatare: - Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF a sistemului si a echipamentelor electrice și de automatizare in funcționare</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale ISO 9001; - Acordare tehnica MLPAT in ROMANIA</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: - termen de garantie minim 24 luni de la data emiterii Certificatului de Acceptare Provizorie. - Service in perioada de garantie si post garantie, asigurat la locatia utilizarii echipamentului.</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic: - Se va atașa fișa tehnică a producătorului - Oferta va cuprinde prețul furniturii complete, gata de montaj - Se va livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității - Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română</p>		

PROIECTANT,

CONTRACTANT
(OFERTANT)



FISA TEHNICA NR. 3 – APARAT MONOSPLI 12000 BTU/H

Nr.crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Aparat aer conditionat sistem MONOSPLIT, cu o unitate exterioara (U.E.) si o unitate interioara montata pe perete (U.I.),avand urmatoarele caracteristici: -capacitate de racire:12000 BTU/h; -dimensiuni unitate interioara : 74x25x21 cm. -dimensiuni unitate exterioara: 76x26x54 cm. -debit de aer:420mc/h. -putere absorbita racire:1340W. -alimentare electrica:230/1/50 V/Ph/Hz. -agent frigorific-R-410A. Echipat cu: -elemente de prindere si sustinere; -telecomanda fara fir-in infrarosu; -cablu electric de alimentare.</p>		
2	<p>Specificatii de performante si conditii privind siguranta in exploatare: - Se va asigura asistenta tehnica la montaj și PIF a sistemului si a echipamentelor electrice și de automatizare in funcționare</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale ISO 9001; - Acordare tehnica MLPAT in ROMANIA</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie: - termen de garantie minim 24 luni de la data emiterii Certificatului de Acceptare Provizorie. - Service in perioada de garantie si post garantie, asigurat la locatia utilizarii echipamentului.</p>		
5	<p>Alte conditii cu caracter tehnic: - Se va ataşa fişa tehnică a producătorului - Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj - Se va livra cu certificat de garanție și certificat de conformitate/declarație de conformitate a calității - Se va atasa cartea tehnică, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere în limba română</p>		

PROIECTANT,

CONTRACTANT
(OFERTANT)