



1. PLAN ILUMINAT CONTROL AMANUNTIT CAMIOANE SCARA 1:50

NOTA:

ACEST PLAN SE CONSULTA IMPREUNA CU :

- memoriul tehnic justificativ;
- caietul de sarcini;
- schemele de distributie ale tablourilor electrice.

NOTA:

- modelul corpurilor de iluminat se vor stabili de catre arhitect/ofertant si beneficiar;
- contractantul trebuie sa obtina ultimele informatii tehnice, detalii si planuri privind alte specialitati, ca si ultimele planuri de arhitectura si structura si trebuie sa coordoneze lucrarile sale cu cele din alte specialitati, pentru realizarea unei instalatii ingrijite si profesionale ;
- la pozarea cablurilor si conductoarelor electrice pozate in tuburi de protectie se vor avea in vedere distantele minim admise intre acestea si celelalte elemente ale instalatiilor de incalzire, sanitare, gaze, etc. conform prevederilor normativului I7/2011 si NTE007/2008;

LEGENDA

| | |
|--|--|
| | Corp de iluminat echipat cu 2 lampi fluorescente 2x18W, grad de protectie IP66, montaj aparent, dispersor antiorbire |
|--|--|

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNATIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMANO-UCRAINIENE PENTRU PASAGERI SI MARFA IN REGIM DE BAC INTRE LOCALITATILE ISACCEA (ROMANIA) SI ORLIVKA (UCRAINA) | | PROIECT CNM183 | FAZA PT+DE |
| BENEFICIAR | SC NAVROM BAC SRL | | |
| PROIECTANT GENERAL | S.C. TPF CPROJECT S.R.L. C.U.I. RO 26985401, O.N.R.C. J40/5420/2010 Str.Elev Stefanescu, nr.6, bl. 463, sc. 1, ap. 23, sector 2, Bucuresti, Romania email: office@tfp.ro | | |
| SEF PROIECT | ing. C. SANDU | PLAN ILUMINAT RAMPA CONTROL AMANUNTIT CAMIOANE | |
| PROIECTAT | ing. A. GAFTON | | |
| VERIFICAT | ing. M. DUTA | SCARA 1:50 | DATA 03.2017 |
| SPECIALITATEA: INSTALATII ELECTRICE | | CNM183-PTH+DE-IE-12 | |